Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)

Číslo vzorku	Dat. odběru	Popis
1347	15.01.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
3978	12.02.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
6123	05.03.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
10800	16.04.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
15032	22.05.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
18132	18.06.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
19482	27.06.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
21241	17.07.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
22863	06.08.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
27897	17.09.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
29761	02.10.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
36191	26.11.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená
38428	12.12.2018	Dolní Bukovsko, ÚV - upravená

Stanovení	Jednotka	Limit	1347	3978	6123	10800	15032	18132	19482	21241	22863	27897	29761	36191
Barva	mg/l Pt	max. 20	<5			<5					<5		<5	
Zákal	ZF(n)	max. 5	0,42			<0,15					<0,15		<0,15	
Pach		přijatelný	přijatelný			přijatelný					přijatelný		přijatelný	
Elektrická konduktivita	mS/m	max. 125				15,0					15,2			
pH		6,5 - 9,5	7,0	6,9	7,2	7,5	7,1	6,9		7,0	7,1	7,4	7,0	7,1
KNK-4,5	mmol/l			1,24	1,04		1,08	1,14		1,18		1,30		1,18
ZNK-8,3	mmol/l			0,38	0,16		0,20	0,34		0,28		0,12		0,10
CHSK-Mn	mg/l	max. 3	<0,5			0,6					0,6		0,7	
Amonné ionty	mg/l	max. 0,5				0,01					<0,01			
Dusitany	mg/l	max. 0,5	<0,010			<0,010					<0,010		<0,010	
Dusičnany	mg/l	max. 50				14					13			
Chloridy	mg/l	max. 100				5,3					6,2			
Sírany	mg/l	max. 250				2					2			
Fluoridy	mg/l	max. 1,5				<0,2					<0,2			
Bór	mg/l	max. 1				<0,15					<0,15			
Chuť		přijatelná	přijatelná			přijatelná					přijatelná		přijatelná	
Chlor volný	mg/l	max. 0,3		0,17	0,15	0,17	0,09	0,06	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,18
Chlor celkový aktivní	mg/l	max. 0,4			0,17		0,12	0,10		0,22	0,22	0,25		0,22
Kyanidy celkové	mg/l	max. 0,05				<0,005					<0,005			
Teplota	°C	dop. 8 - 12	8,5			11,2	12,8	13,2	10,8	11,5	12,4	12,8	13,2	
Bromičnany	µg/l	max. 10				<5					<5			
Chlorečnany	µg/l	max. 200,0				<10					<10			
Chloritany	µg/l	max. 200				<8					<8			
Ca+Mg	mmol/l	dop. 2,0 - 3,5				1,00					0,70			
Vápník	mg/l	dop. 30 - 80				32					22			
Hořčík	mg/l	dop. 10 - 30				4,9					3,7			
Mangan	mg/l	max. 0,05				<0,02					<0,02		<0,02	
Železo	mg/l	max. 0,20	<0,050			<0,050					<0,050		<0,050	
Hliník	mg/l	max. 0,2				<0,020					<0,020			
Sodík	mg/l	max. 200				5,190					4,830			
Chrom	µg/l	max. 50				<1,0					<1,0			
Rtuť	µg/l	max. 1				<0,010					<0,010			
Nikl	µg/l	max. 20				<2,0					<2,0			
Měď	µg/l	max. 1000				<1,0					<1,0			
Arsen	µg/l	max. 10				<1,0					<1,0			
Selen	µg/l	max. 10				<1,0					<1,0			
Kadmium	µg/l	max. 5				<0,20					<0,20			
Antimon	µg/l	max. 5				<1,0					<1,0			
Olovo	µg/l	max. 10				<1,0					<1,0			
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	max. 0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	max. 0	0			0					0		0	